



АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЛИПЕЦКА
ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ
ШКОЛА № 59 «ПЕРСПЕКТИВА» Г. ЛИПЕЦКА

П Р И К А З

08.11.2016

№ 540

г. Липецк

Об утверждении Паспорта доступности
МАОУ СОШ № 59 «Перспектива» г. Липецка

В целях реализации Порядка обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере образования, утвержденного Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 09.11.2015 № 1309 «Об утверждении Порядка обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере образования, а также оказания им при этом необходимой помощи», в соответствии с Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 02.12.2015 № 1399 «Об утверждении Плана мероприятий («дорожной карты») Министерства образования и науки Российской Федерации по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и предоставляемых на них услуг в сфере образования»

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Утвердить паспорт доступности объекта МАОУ СОШ № 59 «Перспектива» г. Липецка (средняя школа) по обеспечению доступности для инвалидов, расположенного по адресу: г. Липецк, проезд сержанта Кувшинова, д. 5 (приложение).

2. Заместителю директора Ивановой Л.Н. внести соответствующие изменения в план мероприятий («дорожную карту») по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере образования в МАОУ СОШ № 59 «Перспектива» г. Липецка (далее - «Дорожная карта») в срок до 31.12.2016.

3. Инженеру Свинцовой М.Г. разместить настоящий приказ и паспорт доступности на официальном сайте МАОУ СОШ № 59 «Перспектива» г. Липецка в сети Интернет в срок до 30.11.2016.

4. Заместителю директора Ивановой Л.Н.:

– предоставить в департамент образования администрации города Липецка утвержденный паспорт доступности в срок до 14.11.2016;

– ознакомить сотрудников образовательного учреждения с вышеуказанными документами;

– провести инструктирование работников образовательного учреждения для работы с инвалидами по вопросам, связанным с обеспечением доступности для инвалидов объекта и услуг в сфере образования.





5. Назначить ответственными за реализацию мероприятий «Дорожной карты» заместителей директора Иванову Л.Н. (средняя школа), Павлову О.В. (детский сад по проезду сержанта Кувшинова, д. 8), Борисову О.В. (детский сад по ул. И.В. Шкатова, д. 23).

6. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Директор

Р.А. Гладышева

С приказом ознакомлена:

Иванова Л.Н.		08.11.2016
Ф.И.О.	подпись	дата
Павлова О.В.		08.11.2016
Ф.И.О.	подпись	дата
Борисова О.В.		08.11.2016
Ф.И.О.	подпись	дата
Свинцова М.Г.		08.11.2016
Ф.И.О.	подпись	дата



Приложение
к приказу МАОУ СОШ № 59
«Перспектива» г. Липецка
от 08.11.2016 № 540

ПАСПОРТ

доступности для инвалидов объекта и предоставляемых на нем
услуг в сфере образования (далее - услуги)

I. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБЪЕКТА

Адрес объекта, на котором предоставляется(-ются) услуга (услуги): обл. Липецкая, г. Липецк, проезд сержанта Кувшинова, д. 5

Наименование предоставляемой(-мых) услуги (услуг): Общее образование (Начальное образование, основное общее образование, среднее общее образование, общеобразовательная деятельность)

Сведения об объекте:

- отдельно стоящее здание 3 этажей, 10714 кв. м.

- часть здания _____ этажей (или помещение на _____ этаже),
_____ кв. м.

- наличие прилегающего земельного участка (да, нет); да, 24571 кв. м

Название организации, которая предоставляет услугу населению, (полное наименование - согласно Уставу, сокращенное наименование): Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 59 "Перспектива" г. Липецка

Адрес места нахождения организации: обл. Липецкая, г. Липецк, проезд. Сержанта Кувшинова, д. 5

Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность): Оперативное управление

Форма собственности (государственная, муниципальная, частная) муниципальная собственность

Административно-территориальная подведомственность (муниципальная, региональная, муниципальная): муниципальная

Наименование и адрес вышестоящей организации:

Департамент образования администрации города Липецка
обл. Липецкая, г. Липецк, ул. Космонавтов, д. 56, корп. А

II. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДЕЙСТВУЮЩЕГО ПОРЯДКА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ НА ОБЪЕКТЕ УСЛУГ НАСЕЛЕНИЮ

Сфера деятельности: Общеобразовательная

Плановая мощность (посещаемость, количество обслуживаемых в день, вместимость, пропускная способность): 950 посещаемость, 950 пропускная способность

Форма оказания услуг (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч.

проживанием, обеспечение доступа к месту предоставления услуги, на дому, дистанционно): на объекте

Категории обслуживаемого населения по возрасту (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории): дети

Категории обслуживаемых инвалидов (инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха К, О, Г, С, У

III. ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ И ИМЕЮЩИХСЯ НЕДОСТАТКОВ В ОБЕСПЕЧЕНИИ УСЛОВИЙ ДОСТУПНОСТИ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ ОБЪЕКТА

N п/п	Основные показатели доступности для инвалидов объекта	Оценка состояния и имеющихся недостатков в обеспечении условий доступности для инвалидов объекта
1	2	3
1	выделенные стоянки автотранспортных средств для инвалидов	Предусмотрено места для автотранспортных средств для инвалидов; снизить высоту подъема ступени до 12 см., сделать контрастную окраску первой ступени, сделать контрастную окраску последней ступени, установить не скользкое покрытие, установить тактильную полосу перед маршем, оборудовать путь ко входу декоративными ограждениями, оборудовать территорию местами отдыха: через 200 м., установить указатели направления движения
2	сменные кресла-коляски	отсутствуют
3	адаптированные лифты	отсутствуют
4	поручни	предусмотреть наличие тактильной полосы, привести геометрию ступеней в соответствие с нормативом, предусмотреть контрастную окраску крайних ступеней, предусмотреть установку внутренних пандусов, предусмотреть установку подъемника для инвалидов, установить поручни с двух

			сторон, установить тактильную полосу перед маршем, уменьшить высоту подъема ступеней до 15 см.
5	пандусы		предусмотреть установку внутренних пандусов
6	подъемные платформы (аппарели)		предусмотрен подъемник для инвалидов
7	раздвижные двери		предусмотреть раздвижные двери во входной группе
8	доступные входные группы		увеличить дверной проем до 90 см., установить навес над крыльцом, установить нескользкое покрытие, уменьшить высоту подъема ступеней до 15 см., привести геометрию ступеней в соответствие с нормативом, сделать контрастную окраску первой ступени, сделать контрастную окраску последней ступени, установить не скользкое покрытие, установить поручень (ограждение) площадки согласно нормативам, предусмотреть установку тактильной полосы перед маршем, предусмотреть установку пандуса, увеличить глубину тамбура до 220 см.;
9	доступные санитарно-гигиенические помещения		увеличить дверной проем до 90 см., оборудовать кабину для инвалидов, установить опорные поручни, увеличить дверной проем до 90 см., оборудовать кабину для инвалидов, установить опорные поручни
10	достаточная ширина дверных проемов в стенах, лестничных маршей, площадок		предусмотреть наличие тактильной полосы, привести геометрию ступеней в соответствие с нормативом, предусмотреть контрастную окраску крайних ступеней, предусмотреть установку внутренних пандусов,

		предусмотреть установку подъемника для инвалидов, установить поручни с двух сторон, установить тактильную полосу перед маршем, уменьшить высоту подъема ступеней до 15 см.
11	надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа к объектам (местам предоставления услуг) инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения, слуха и передвижения	увеличить высоту символов, надписей до 7,5 см., уменьшить высоту средств информации до 160 см., установить указатели, пиктограммы, оборудовать помещение малогабаритными аудио-визуальными справочными системами, установить речевые информаторы и маяки, оборудовать помещение световыми текстовыми табло, установить тактильные средства информации о предоставлении услуги, оборудовать помещение таксофоном с автоматическим перемещением по высоте(АВ), оборудовать помещение текстофоном (текстовым телефоном), оборудовать помещение телефоном с усилителем звука и увеличенными тактильными клавишами, оборудовать помещение таксофоном с автоматическим перемещением на высоте 80 см (В)
12	дублирование необходимой для инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения, зрительной информации - звуковой информацией, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации - знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне	увеличить высоту символов, надписей до 7,5 см., уменьшить высоту средств информации до 160 см., установить указатели, пиктограммы, оборудовать помещение малогабаритными аудио-визуальными справочными системами, установить речевые информаторы и маяки, оборудовать помещение световыми текстовыми табло, установить тактильные средства

			информации о предоставлении услуги, оборудовать помещение таксофоном с автоматическим перемещением аппарата на высоте 80 см (В), оборудовать помещение таксофоном с автоматическим перемещением аппарата по высоте(АВ), оборудовать помещение текстофоном (текстовым телефоном), оборудовать помещение телефоном с усилителем звука и увеличенными тактильными клавишами.
13	дублирование необходимой для инвалидов по слуху звуковой информации зрительной информацией		оборудовать кресла с подключением слухового аппарата(не менее 1)
14	иные		

IV. ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ И ИМЕЮЩИХСЯ НЕДОСТАТКОВ В ОБЕСПЕЧЕНИИ УСЛОВИЙ ДОСТУПНОСТИ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ УСЛУГ

№ п/п	Основные показатели доступности для инвалидов предоставляемой услуги	Оценка состояния и имеющихся недостатков в обеспечении условий доступности для инвалидов предоставляемой услуги
1	2	3
1	наличие при входе в объект вывески с названием организации, графиком работы организации, планом здания, выполненных рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне	Отсутствует, предусмотреть при входе в объект вывески с названием организации, графиком работы организации, планом здания, выполненных рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне
2	обеспечение инвалидам помощи, необходимой для получения в доступной для них форме информации о правилах предоставления услуги, в том числе об оформлении необходимых для получения услуги документов, о совершении ими других необходимых для получения услуги действий	Предоставить оказание инвалидам помощи, необходимой для получения в доступной для них форме информации о правилах предоставления услуги, в том числе об оформлении необходимых для получения

		услуги документов, о совершении ими других необходимых для получения услуги действий
3	проведение инструктирования или обучения сотрудников, предоставляющих услуги населению, для работы с инвалидами, по вопросам, связанным с обеспечением доступности для них объектов и услуг	Провести инструктирование или обучение сотрудников, предоставляющих услуги населению, для работы с инвалидами, по вопросам, связанным с обеспечением доступности для них объектов и услуг
4	наличие работников организаций, на которых административно-распорядительным актом возложено оказание инвалидам помощи при предоставлении им услуг	да
5	предоставление услуги с сопровождением инвалида по территории объекта работником организации	предоставляется
6	предоставление инвалидам по слуху при необходимости услуги с использованием русского жестового языка, включая обеспечение допуска на объект сурдопереводчика, тифлопереводчика	нет
7	соответствие транспортных средств, используемых для предоставления услуг населению, требованиям их доступности для инвалидов	нет
8	обеспечение допуска на объект, в котором предоставляются услуги, собаки-проводника при наличии документа, подтверждающего ее специальное обучение, выданного по форме и в порядке, утвержденном приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации	нет
9	наличие в одном из помещений, предназначенных для проведения массовых мероприятий, индукционных петель и звукоусиливающей аппаратуры	нет
10	адаптация официального сайта органа и организации, предоставляющих услуги в сфере образования, для лиц с нарушением зрения (слабовидящих)	да
11	обеспечение предоставления услуг тьютора	да
12	иные	

V. ПРЕДЛАГАЕМЫЕ УПРАВЛЕНЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ ПО СРОКАМ И ОБЪЕМАМ РАБОТ, НЕОБХОДИМЫМ ДЛЯ ПРИВЕДЕНИЯ ОБЪЕКТА И ПОРЯДКА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ НА НЕМ УСЛУГ В СООТВЕТСТВИИ С ТРЕБОВАНИЯМИ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОБ ОБЕСПЕЧЕНИИ УСЛОВИЙ ИХ ДОСТУПНОСТИ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ

N п/п	Предлагаемые управленческие решения по объемам работ, необходимым для приведения объекта в соответствие с требованиями законодательства Российской Федерации об обеспечении условий их доступности для инвалидов <*>	Сроки
1		

N п/п	Предлагаемые управленческие решения по объемам работ, необходимым для приведения порядка предоставления услуг в соответствие с требованиями законодательства Российской Федерации об обеспечении условий их доступности для инвалидов <*>	Сроки
1	<p>Модернизировать требуется зону «Территория, прилегающая к зданию», а именно: снизить высоту подъема ступени до 12 см., сделать контрастную окраску первой ступени, сделать контрастную окраску последней ступени, установить нескользкое покрытие, установить тактильную полосу перед маршем, оборудовать путь ко входу декоративными ограждениями, оборудовать территорию местами отдыха: через 200 м., установить указатели направления движения;</p> <p>Модернизировать требуется зону «Вход в здание», а именно: увеличить дверной проем до 90 см., установить навес над крыльцом, установить нескользкое покрытие, уменьшить высоту подъема ступеней до 15 см., привести геометрию ступеней в соответствие с нормативом, сделать контрастную окраску первой ступени, сделать контрастную окраску последней ступени, установить нескользкое покрытие, установить поручень (ограждение) площадки согласно нормативам, предусмотреть установку тактильной полосы перед маршем, предусмотреть установку пандуса, увеличить глубину тамбура до 220 см.;</p> <p>Модернизировать требуется зону «Пути движения внутри здания», а именно: предусмотреть наличие тактильной полосы, привести геометрию ступеней в соответствие с нормативом, предусмотреть контрастную окраску крайних ступеней,</p>	

предусмотреть установку внутренних пандусов, установить поручни с двух сторон, установить тактильную полосу перед маршем, уменьшить высоту подъема ступеней до 15 см.;

Модернизировать требуется зону «Зона целевого назначения», а именно: увеличить дверной проем до 90 см.;

Модернизировать требуется зону «Санитарно-гигиенические помещения», а именно: увеличить дверной проем до 90 см.

Модернизировать требуется зону «Средства информации и телекоммуникации», а именно: увеличить высоту символов, надписей до 7,5 см., уменьшить высоту средств информации до 160 см.,

установить указатели, пиктограммы, оборудовать помещение малогабаритными аудио-визуальными справочными системами, установить речевые информаторы и маяки, оборудовать помещение световыми текстовыми табло, установить тактильные средства информации о предоставлении услуги, оборудовать помещение таксофоном с автоматическим перемещением на высоте 80 см (В), оборудовать помещение таксофоном с автоматическим перемещением по высоте (АВ), оборудовать помещение текстофоном (текстовым телефоном), оборудовать помещение телефоном с усилителем звука и увеличенными клавишами;

Модернизировать требуется зону «Помещения культурно-массового обслуживания», а именно: оборудовать кресла с подключением слухового аппарата(не менее 1);

Модернизировать требуется зону «Прочие помещения», а именно: увеличить дверной проем до 90 см.